



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

باسم تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱

شماره: ۹۵/۴۹۴۹۳/۳۰/۱۰۰

پیوست:

شرکت مادر تخصصی توانیر

کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق

موضوع: ابلاغیه حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف

مصوبه وزیر

موضوع مصوبه: حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف
مستندات صدور مصوبه: تصویب‌نامه خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق شماره
۱۲۷۲۷/ت/۵۰۷۳۲ مورخ ۹۴/۲/۶ هیأت محترم وزیران

نظر به اختیارات حاصل از تبصره بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق شماره ۱۲۷۲۷/ت/۵۰۷۳۲ مورخ ۹۴/۲/۶ هیأت محترم وزیران، حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱- حریم زمینی خطوط فشار ضعیف ۱،۳ متر می‌باشد لکن شرکت‌های برق می‌توانند بر اساس توجیحات فنی و شرایط مقرر در این بخشنامه با حفظ حق دسترسی به خط و کمال ارتفاع از آن و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، با تایید مدیر عامل آن شرکت یا نماینده وی، حسب مورد حریم‌های جدول ذیل را جایگزین نمایند:

ردیف	موقعیت محلی و نوع هادی	میزان حریم زمینی (متر)	میزان حریم هوایی (متر)	
			عمودی	افقی
۱	خطوط برق با سیم لخت در مجاورت اعیان و مستحذات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط	۰,۷		
۲	خطوط برق با سیم لخت در مجاورت علائم راهنما، آنتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان، تابلوی تبلیغاتی و پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیرموقت		۰,۹	۱,۳
۳	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحذات با قابلیت دسترسی عرفی به خط		۰,۹	۱,۳
۴	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحذات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط		۰,۵	۰,۹



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱

شماره: ۹۵/۴۹۴۹۳/۳۰/۱۰۰

پیوست:

ردیف	موقعیت محلی و نوع هادی	میزان حریم زمینی (متر)	میزان حریم هوایی (متر)	
			عمودی	افقی
۵	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت علائم راهنما، آنتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان، تابلوی تبلیغاتی، پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیرموقت		۰,۵	۰,۵
۶	خطوط برق با کابل خودنگهدار دیواری، منصوب بر اعیان و مستحذات		۰,۰۵	۰,۰۵

۲- کابل اتصال خطوط هوایی برق به محل لوازم اندازه‌گیری مشترکین (کابل سرویس هوایی) به شرط حفظ حق دسترسی به خط برق و رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، حریم ندارد.

۳- شرکت برق، در مورد خطوطی که در مجاورت سایر خطوط برق احداث می‌نماید و نیز تاسیسات و تجهیزاتی که روی پایه‌ها یا در مجاورت خطوط برق خود نصب می‌نماید، به شرط رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، ملزم به رعایت حریم متقابل (حریم خط برق نسبت به خطوط یا تاسیسات و تجهیزات خطوط برق مجاور) نمی‌باشد.

۴- منظور از دسترسی عرفی به خط برق در این بخشنامه، مواردی نظیر مستحذات دارای پنجره یا درب باز شو به سمت خطوط برق، بالکن یا پیش‌آمدگی، و یا دسترسی از طریق پشت بام، دیوار و نردبان ثابت است؛ که فاصله افقی و عمودی لبه‌ی انتهایی آن‌ها از خطوط برق به ترتیب کمتر از ۱,۲۵ و ۲,۵ متر باشد.

۵- تاسیسات و تجهیزات موقت جهت کار در مجاورت حریم خطوط برق شامل داربست و بالابر و نظایر آن مشمول این بخشنامه نبوده و در این خصوص، کسب مجوز قبلی از شرکت برق ضروری است.

حمید چیت‌چیان