

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱  
شماره: ۸۸۷۸۸/۲۲۳۳  
پیوست: دلجه



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر

بسمه تعالیٰ

## «اطلاع‌خواه»

### کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق

با سلام،

نظر به اهمیت روشنائی در معاابر شهری و بین شهری و در جهت ارتقای سطح کیفی چراغهای مورد استفاده و تجهیزات جانبی آنها، و با تأکید مجدد بر بهینه‌سازی با متعادل‌سازی روشنایی معاابر به پیوست دستورالعمل «تعیین الزامات، جداول ارزیابی فنی و آزمونهای انواع چراغهای خیابانی» که در کمیته تخصصی مهندسی روشنائی (متشكل از نمایندگان شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق، اساتید دانشگاهی، مشاورین و انجمن صنفی سازندگان چراغهای روشنایی) مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است جهت اجرا آزمایشی برای مدت یکسال ابلاغ می‌شود.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند منبعد، انتخاب و خرید چراغها بر مبنای دستورالعمل فوق الذکر انجام و هرگونه نقطه نظرات و پیشنهادات درخصوص مفاد آن را به معاونت هماهنگی توزیع این شرکت ارسال نمایند.

محمدعلی وحدتی  
مدیر عامل



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق  
توانیر

## دستورالعمل تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی فنی أنواع چراغهای خیابانی

تاریخ ویرایش: ۸۷/۲/۱۶

مقام تصویب کننده: مدیر عامل شرکت توانیر  
دریافت کننده سند جهت اجرا:

- معاونت امور برق وزارت نیرو
- معاونت هماهنگی توزیع
- شرکت های توزیع نیروی برق کشور

تهیه کننده: معاونت هماهنگی توزیع — دفتر پشتیبانی فنی توزیع — کمیته تخصصی مهندسی روشنائی

ویرایش: ۱  
اردیبهشت ۱۳۸۷

سایت دفتر پشتیبانی فنی توزیع: [www.Tavanir.org.ir/de](http://www.Tavanir.org.ir/de)

تصویب کننده:	تایید کننده:	تهیه کننده:
امضاء	امضاء	امضاء

صفحه ۱ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراگاههای خیابانی</b> کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	--	--

## فهرست مطالب

شماره صفحه

ردیف

شرح

۱	مقدمه	.۱
۲	هدف	.۲
۲	محدوده اجرا	.۳
۲	مهارت، ابزار و تجهیزات	.۴
۳	دستورانجام کار	.۵
۳	الزامات	.۶
۴	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی بدنه چراغ	.۷
۴	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی رنگ و پوشش خارجی بدنه	.۸
۵	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی قطعات لولا	.۹
۵	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی قطعات قفل	.۱۰
۶	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی قطعات لوله گیر	.۱۱
۶	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی	.۱۲
۷	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی پیچ و مهره	.۱۳
۷	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی لوازم آب بندی	.۱۴
۸	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی حباب یا شیشه محافظ	.۱۵
۸	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیاز دهی بالاست	.۱۶
۸	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی خازن	.۱۷
۹	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی جرقه زن	.۱۸
۹	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی قطعه نگهدارنده لامپ	.۱۹
۹	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی سیم کشی - ترمیمال	.۲۰
۱۰	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی اتصال زمین	.۲۱
۱۰	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی بست کابل	.۲۲
۱۰	مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی قطعه رفلکتور	.۲۳
۱۱	مشخصات فنی ، آزمون و شیوه امتیازدهی مشخصات نوری چراغ	.۲۴
۱۲	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیاز دهی درجه حفاظت IP	.۲۵
۱۳	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی علامت گذاری روی چراغ	.۲۶
۱۳	مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی بسته بندی چراغ	.۲۷
۱۳	شیوه امتیازدهی به گواهینامه ها	.۲۸
۱۴	اسناد مربوطه و پیوست	.۲۹
۱۴	جدول ارزیابی نهایی	.۳۰
۱۵	جدول ارزیابی نهایی(مثال برای بهترین حالت)	.۳۱
۱۶	جدول ارزیابی نهایی(مثال برای بدترین حالت)	.۳۲

صفحه ۲ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	--	--

## مقدمه

نظر به اهمیت موضوع کنترل کیفیت تجهیزات و توجه به معیارهای فنی مؤثر بر عملکرد آنها، این سند تنظیم و جهت اجرا ابلاغ می‌شود. کلیه گیرندگان سند موقوفند در هنگام تهیه اسناد مناقصه، آن را در ضمایم اسناد منظور نموده و در هنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی، براساس مدارک و مستندات ارائه شده، نسبت به ارزیابی و امتیاز بندی پیشنهادات اقدام نمایند. در رابطه با هریک از پارامترهای الکتریکی، مکانیکی و نوری چراغ، حداقل سطح قابل قبول با عنوان «الزامات» در بخش اول آورده شده است. بدیهی است عدم تأمین هریک از این الزامات منجر به رد شدن پیشنهاد شده و سایر بررسی‌ها و محاسبه امتیازات در خصوص آن انجام نخواهد شد.

با ابلاغ این سند، هرگونه خرید چراغ در ارتباط با پروژه‌های روشنایی جدید در فرآیندهای توسعه‌ای یا برای موارد تعمیراتی یا تعویض چراغ در فرآیندهای بهره‌برداری، با رعایت مفاد آن انجام می‌شود. با این حال، نظر به این که در یک سال اول پس از ابلاغ، به صورت آزمایشی از آن استفاده خواهد شد، طی این مدت عدم رعایت برخی از بندهای این سند به دلیل هرگونه موانع و مشکلات اجرایی با ذکر دلایل و مستندات، قابل صرفنظر است. لازم به ذکر است، بررسی و تأیید صلاحیت سازندگان و تأمین کنندگان با فرآیند جداگانه‌ای صورت می‌گیرد.

## ۱- هدف

این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی‌های کیفی هنگام خرید چراغهای خیابانی و تهیه اسناد مناقصه تنظیم شده و نکات قابل توجه در ارزیابی چراغ را از جنبه‌های گوناگون شامل الکتریکی، مکانیکی و نوری شامل می‌شود.

## ۲- محدوده اجرا

شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور

## ۳- مهارت، ابزار و تجهیزات

صفحه ۱۳ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</b> کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

## ۴- دستور انجام کار

### ۴-۱- الزامات

- ۴-۱-۱- بدن چراغ باید از جنس مواد تزریقی تحت فشار از جنس آلومینیوم یا پلیمرهای کامپوزیت باشد.
- ۴-۱-۲- پوشش رنگ بدن چراغهای آلومینیوم از جنس دایکاست که نیاز به رنگ دارند باید از نوع پودری الکتروستاتیک کورهای با ضخامت حداقل ۳۰ و حد اکثر ۱۰۰ میکرون و دارای حداقل قدرت چسبندگی ۳B (استاندارد وزارت نیرو) باشد.
- ۴-۱-۳- بالاست باید دارای گواهی تاییدیه کیفیت عمومی، ایمنی و عملکردی از موسسه استاندارد ملی و یا هر موسسه ذی صلاح و معترض بین المللی و یا آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو باشد.
- ۴-۱-۴- خازن باید دارای گواهی تاییدیه کیفیت عمومی، ایمنی و عملکردی از موسسه استاندارد ملی و یا هر موسسه ذی صلاح و معترض بین المللی و یا آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو باشد.
- ۴-۱-۵- جرقه زن باید دارای گواهی تاییدیه کیفیت عمومی، ایمنی و عملکردی از موسسه استاندارد ملی و یا هر موسسه ذی صلاح و معترض بین المللی و یا آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو باشد.
- ۴-۱-۶- جرقه زن سه سیمه باشد.
- ۴-۱-۷- درجه حفاظت چراغ تا پایان مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل برای کلیه چراغها برای بخش اپتیکی IP5x و برای بخش الکتریکی IP4x باشد . و پس از این مدت باید دارای IP65 برای بخش اپتیک و IP43 برای بخش الکتریک باشد.
- ۴-۱-۸- روکش سیمهای استفاده شده در محفظه چراغهای با لامپهای HID باید از نوع نسوز باشد.
- ۴-۱-۹- نشان ارت در محل مناسب چراغ مشخص شود.
- ۴-۱-۱۰- چراغها باید دارای برگه مشخصات فنی، دستور العمل های نصب و تعمیر و نگهداری بوده و همچنین علائم ایمنی لازم برروی جعبه چراغ نصب شده باشد.
- ۴-۱-۱۱- کلیه مدارک مربوط به جداول توزیع نور چراغ باید حتی امکان از طرف یک آزمایشگاه بین المللی یا آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو ارائه شود. در غیر این صورت لازم است این مدارک به صورت خود اظهاری و با مهر و امضای سازنده تحويل و فروشنده متعهد به تحويل چراغها مطابق با اطلاعات ارائه شده باشد.
- ۴-۱-۱۲- حداقل شدت روشنایی و درخشندگی و سایر پارامترهای مورد نظر استاندارد (موضوع بند ۱۸) توسط چراغ و با طرح پیشنهادی تأمین شود.

صفحه ۱۶ از ۴۰ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراگاهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	---	--

۴-۲- مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی بدنه چراغ:  
 بدنه باید از مواد تزریقی تحت فشار نوع آلومینیوم ( دایکاست ) یا پلیمرهای کامپوزیت ★ باشد و تمامی مشخصات قید شده در بندھای زیر را داشته باشد.

استقامت مکانیکی	۴-۱۳	بند	ISIRI 5920 - 1
استقامت حرارتی (بستگی به نوع بدنه دارد)	۴-۱۵-۲	بند	ISIRI 5920 - 1
استقامت در برابر خوردگی	۴-۱۸	بند	ISIRI 5920 - 1
استقامت در برابر ارتعاش	۴-۲۰	بند	ISIRI 5920 - 1
خطرات مکانیکی	۴-۲۵	بند	ISIRI 5920 - 1
مقاومت در برابر باد ، خمش و گردش	۳-۶-۳-۱	بند	ISIRI 5920 - 2

امتیازدهی بدنه چراغ (حداکثر ۲۰ امتیاز):

پلیمرهای کامپوزیت	آلومینیوم دایکاست	شرح
۱۶	۲۰	امتیاز

جدول امتیازدهی امکانات اضافی بدنه چراغ (حداکثر ۲ امتیاز):

سهولت در تعمیر و نگهداری	شرح
۲	امتیاز

★ تا زمان بررسی و تعیین ویژگیهای لازم ، پلیمرهای کامپوزیت فقط با شرط داشتن گواهی کیفیت از مراجع معتبر قبل پذیرش است.

۴-۳- مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی رنگ و پوشش خارجی بدنه:

پوشش رنگ باید از نوع پودری الکتروستاتیک کورهای بوده و آزمون های آن مطابق استانداردهای رنگ و پوشش وزارت نیرو باشد.

مقاومت رنگ در برابر ضربه مستقیم	۴-۷	بند	ISIRI 4971
پایداری حرارت رنگ کورهای	۴-۱	بند	ISIRI 4971
پایداری به غوطه وری در آب	۴-۱۲	بند	ISIRI 4971
مقاومت رنگ در برابر تابش فرابنفش	۴-۱۵	بند	ISIRI 4971
قدرت چسبندگی رنگ	۴-۲۱	بند	ISIRI 4971

امتیازدهی رنگ و پوشش خارجی بدنه(حداکثر ۲/۵)

ضخامت بین ۱۰۰ تا ۸۰ میکرون	ضخامت بین ۸۰ تا ۵۰ میکرون	ضخامت بین ۵۰ الی ۳۰ میکرون	شرح
۱	۲/۵	۱	امتیاز

در صورتی که چسبندگی رنگ بیش از 3B باشد به ازاء هر درجه ، ۱ امتیاز اضافی تعلق می گیرد.

صفحه ۵ از ۱۶ شماره بازنگری: صفر تاریخ بازنگری:	عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل:	 وزارت نیرو شرکت توانیر
--	--	--

#### ۴-۴- مشخصات فنی، آزمون‌ها و جدول امتیازدهی قطعات لولا

در مورد کیفیت لولا نکات مورد توجه عبارتند از: استحکام خوب مکانیکی، عدم تأثیر منفی در درجه حفاظت IP، ثبات در شکل و مشخصات فیزیکی در طول زمان، عدم وجود خلاصی (لقی) و هرگونه انحراف از محل در زمان بسته بودن و پیش بینی مکانیزمی جهت جلوگیری از رها شدن ناخواسته درب موقع باز بودن.  
در قطعات لولا آزمون‌های مربوط به استقامت مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی، استقامت در برابر ارتعاش، خطرات مکانیکی، مقاومت در برابر باد و ... به همراه بدنه مطابق استاندارد ۱ - ISIRI 5920 می‌باشد.

جدول امتیازدهی قطعات لولا: (حداکثر امتیاز ۱/۵)

فولاد زنگ نزن			یکپارچه با بدنه			بدنه لولا	شرح
ورق فولاد با محور فولاد آبکاری شده	با محور ضرزنگ	با محور یکپارچه	محور فولاد آبکاری شده	با محور ضرزنگ	بدون محور مجزا		
۰/۵	۱/۲	۱/۲	۱	۱/۵	۱/۵	امتیاز	

#### ۴-۵- مشخصات فنی، آزمون‌ها و جدول امتیازدهی قطعات قفل:

در کیفیت این قطعه توجه به موارد زیر ضروری است:  
استقامت مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی، استقامت در برابر ارتعاش، خطرات مکانیکی، مقاومت در برابر باد، عدم وجود لقی، اختلال در درجه حفاظت و ... به همراه بدنه انجام خواهد شد.

جدول امتیازدهی قطعات قفل گروه چفت و زبانه (حداکثر امتیاز ۲)

فولاد با آب نیکل کرم	فولاد گالوانیزه گرم	فولاد زنگ نزن	دایکاست	چفت	شرح
۰/۶	۰/۸	۱	۱	۱	
۰/۶	۰/۸	۱	۱	۱	امتیاز زبانه

جدول امتیازدهی قطعات قفل فرنی: (حداکثر امتیاز ۲)

مواد مصنوعی	مفتول فرنی از جنس فولاد کربنی آبکاری شده	اکسترود	مفتول فرنی استیل	ورق استیل	دایکاست	شرح	امتیاز	نام
۰/۵	۰/۷۵	۰/۸	۱	۱	۱	شرح	۰/۹	
			۰/۷۵	۱		امتیاز		

صفحه ۱۶ از ۱۶ شماره بازنگری: صفر تاریخ بازنگری:	عنوان دستورالعمل: <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</b> کد دستور العمل:	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

جدول امتیاز دهی قطعات قفل گروه پیج و مهره (حداکثر امتیاز ۱/۵)

شرح	فولادزنگ نزن	فولاد آبکاری شده	برنجی آبکاری شده
امتیاز	۱/۵	۱	۱

#### ۴-۶- مشخصات فنی، آزمون ها و جدول امتیاز دهی قطعات لوله گیر:

این قطعه باید به شیوه‌ای کاملاً مستحکم ساخته شده باشد و بتوان به راحتی آن را بر روی بازو نصب کرده و در حداقل زمان آن را محکم نمود. نحوه اتصال باید به گونه‌ای باشد که امکان چرخش حول لوله بازو به حداقل برسد . به عنوان مثال سطح تماس لوله گیر با لوله بازو، آجدار یا دارای دندانه باشد. چنانچه لوله گیر دارای دو ورودی باشد ، یکی از ورودی‌ها باید دارای درپوش مناسب باشد. و در صورت وجود امکان تغییر زاویه نصب در چراغ ، وجود مکانیزمی جهت تغییر زاویه نصب چراغها بصورت پله ای و مدرج الزامی است. در مورد قطعات لوله گیر آزمون‌های مربوط به استقامت مکانیکی ، مقاومت در برابر خوردگی ، استقامت در برابر ارتعاش ، خطرات مکانیکی ، مقاومت در برابر باد و ... به همراه بدنه انجام و توجه به بند ۳-۶ از استاندارد ۳-۲- ISIRI 5920 الزامیست.

جدول امتیاز دهی قطعات: لوله گیر از نظر جنس و کیفیت (حداکثر امتیاز ۳)

شرح	جدا از بدنه از جنس آلومینیوم	دایکاست یک تکه	دایکاست یکپارچه با بدنه	دایکاست جدا از بدنه فلزی	دایکاست جدا از بدنه
امتیاز	۳	۳	۳	۲/۶	۲/۸

جدول امتیاز دهی امکانات اضافی قطعات لوله گیر: (در این بخش یک چراغ می‌تواند حداکثر ۴ امتیاز بگیرد)

شرح	پذیرش بازو به صورت افقی و عمودی	پذیرش لوله در سایزهای مختلف	امکان تغییر زاویه نصب در داخل یا خارج چراغ	امکان مشخص شدن زاویه نصب چراغ	امکان
امتیاز	۱	۱	۱	۱	۱

#### ۴-۷- مشخصات فنی، آزمون ها و جدول امتیاز دهی صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی:

در این قطعه آزمون‌های مربوط شامل استقامت مکانیکی ، مقاومت در برابر خوردگی ، استقامت در برابر ارتعاش ، خطرات مکانیکی ، رنگ(در صورت نیاز) و ... می باشد و در صورت پیش‌بینی ترمینال اتصال زمین بر روی آن به همراه بدنه باید آزمون‌های مربوط به اتصال بدنه را نیز پاسخگو باشد . طراحی چیدمان مناسب قطعات روی صفحه نگهدارنده و پیش‌بینی سهولت در تعمیر و نگهداری حائز اهمیت می باشد.

صفحه ۱۷ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</b> کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

جدول امتیاز دهی صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی (حداکثر امتیاز ۲)

ورق فولاد گالوانیزه پس از عملیات مکانیکی	ورق فولاد با پوشش رنگ مناسب	ورق فولاد گالوانیزه گرم پس از عملیات مکانیکی	صفحات غیر فلزی	ورق آلومینیوم	شرح
۱/۵	۰/۵	۱/۸	۲	۲	امتیاز

جدول امتیاز دهی امکانات اضافی صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی (حداکثر امتیاز ۱)

امکان تعویض صفحه قطعات الکتریکی بهصورت یک مرحله‌ای	شرح
۱	امتیاز

#### ۴-۸- مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی پیچ و مهره

تمامی پیچ و مهره‌ها از نظر سلامت دندده‌ها باید دارای کیفیت خوبی بوده و همگی شامل استاندارد متریک بوده و در صورت لزوم برای جلوگیری از بازشدن ، دارای واشر فنری یا خاردار باشند. در این قطعه آزمون‌های مربوط شامل استقامت مکانیکی مقاومت در برابر خوردگی، استقامت در برابر ارتعاش ، خطرات مکانیکی ، و ... می باشد. در آزمون‌های مربوط به پیچ و مهره‌ها توجه به بندهای زیر الزامی است:

نوع و جنس پیچها	۴-۱۱-۴ تا ۴-۱۱-۲	بند	ISIRI 5920 - 1
پیچها و گلندها	۴-۱۲	بند	ISIRI 5920 - 1
جنس پیچ اتصال زمین	۷-۲-۸	بند	ISIRI 5920 - 1

جدول امتیازدهی پیچ و مهره(حداکثر امتیاز ۱)

فولاد آبکاری شده	برنجی با آبکاری نیکل کرم	فولادزنگ نزن	شرح
۰/۸	۰/۸	۱	امتیاز

#### ۴-۹- مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی لوازم آببندی

لوازم آببندی باید دارای ضخامت یکنواخت در طول و سطح و خاصیت الاستیکی ثابت در تمامی قسمت‌ها باشند . آزمون‌های مربوط به لوازم آببندی به همراه چراغ مطابق بند ۱۲ ، استاندارد ۱ - ISIRI 5920 می باشد .

امتیازدهی لوازم آببندی(حداکثر امتیاز ۲)

نمدی	سیلیکون ساده یا ابری	شرح
۰/۸	۲	امتیاز

صفحه ۱۸ از ۲۶ شماره بازنگری: صفر تاریخ بازنگری:	عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل:	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### ۴-۱۰- مشخصات فنی، آزمون ها و جدول امتیازدهی حباب یا شیشه محافظ:

حباب چراغهای ۲۵۰ وات و بالاتر باید از نوع شیشه جام حرارت داده شده و برای سایر چراغها می‌تواند از انواع دیگر باشد. مقاومت شیشه یا حباب در برابر شوکهای حرارتی یا ضربه از اصول بسیار مهم می‌باشد. آزمون کیفیت شیشه یا حباب به ویژه حرارت داده شدن آن مطابق استاندارد ملی شماره ۲۳۸۵ انجام خواهد شد و در این بخش توجه به استاندارد IEC60598-2-3 ویرایش ۲۰۰۳ لازم است.

جدول امتیاز دهی قطعه حباب یا شیشه محافظ (حداکثر امتیاز ۴)

حباب پلی کربنات تزریقی <sup>*</sup> برای پائین تر از ۲۵۰ وات	شیشه پریسماتیک	شیشه تخت سیکوریت	شیشه محدب ساده سکوریت	شرح
۴	۱	۲/۸	۴	امتیاز

× با نظرارت کمیته مهندسی روشنایی شرکت توانیر

#### ۴-۱۱- مشخصات فنی، آزمون ها و شیوه امتیاز دهی بالاست

در مورد بالاستها دارای بودن نشان استاندارد ملی یا نشان یک مؤسسه ذیصلاح و معتبر خارجی و ارائه مدارک مستند انجام آزمون های مندرج در استانداردهای ذیل توسط یک مؤسسه ذیصلاح مورد تأیید خریدار و یا داشتن استاندارد وزارت نیرو الزامی است.

شیوه امتیازدهی بالاست (حداکثر امتیاز ۷)

گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو	دارا بودن نشان استاندارد ملی ایران	شرح
۵	۷	امتیاز

۴-۱۱-۱- به ازاء هر گواهی نامه یا نشان استاندارد بین المللی ذیصلاح دو امتیاز اضافی و در کل ۱۱ امتیاز در این بخش منظور گردد.

۴-۱۱-۲- حداکثر تلفات بالاست از ۱۰٪ توان نامی لامپ نباید تجاوز نماید. به ازاء هر یک درصد کاهش تلفات بالاست ۳ امتیاز (حداکثر ۹ امتیاز) تعلق می گیرد.

#### ۴-۱۲- مشخصات فنی، آزمون ها و شیوه امتیازدهی خازن

اتصال خازن در مدار در صورت امکان باید با استفاده از سیم های از قبیل پیش بینی شده در خازن باشد و در صورت نیاز به کاربرد فیش برجی، از نوع روکش دار آن استفاده شود.

خازن ها از هر نوع که باشند باید آزمون های مربوط به استانداردهای IEC 61049 ، IEC 61048 را با موفقیت گذرانده یا مدارک حاکی از تأیید قطعه توسط مؤسسه استاندارد و سایر مؤسسات معتبر خارجی یا گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو را دریافت نموده باشند.

شیوه امتیازدهی خازن (حداکثر امتیاز ۳)

گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تایید وزارت نیرو	دارا بودن نشان استاندارد ایران	دارا بودن نشان استاندارد جهانی	شرح
۲	۲/۵	۳	امتیاز

صفحه ۱۹ از ۲۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراجهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### ۴-۱۳ - مشخصات فنی ، آزمون ها و جداول امتیازدهی جرقه زن

جرقه زن ها باید از نوع سه سیم باشند و آزمون های مربوط به استانداردهای IEC 61347-1-2 و ISIRI 3782 را با موفقیت گذرانده و یا مدارکی حاکی از تأیید قطعه توسط مؤسسه استاندارد و یا سایر مؤسسات معترض خارجی یا آزمایشگاه مرجع مورد تأیید وزارت نیرو را دریافت نموده باشند.

جدول امتیازدهی جرقه زن: (حداکثر امتیاز ۴)

گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تأیید وزارت نیرو	دارا بودن نشان استاندارد ایران	دارا بودن نشان استاندارد جهانی	شرح
۲	۳	۴	امتیاز

#### ۴-۱۴ - مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی قطعه نگهدارنده لامپ

نگهدارنده های E40 , E27 برای انواع لامپ های HID و رشته ای از جنس چینی پخته شده (غیر سرامیک) می باشد. نگهدارنده لامپ از هرنوع که باشد باید آزمون های مربوط در استاندارد ذکر شده در ذیل را با موفقیت گذرانده و یا مدارک حاکی از تأیید قطعه توسط مؤسسه استاندارد و یا سایر مؤسسات معترض خارجی یا گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تأیید وزارت نیرو را دریافت نموده باشند. برای نگهدارنده لامپ با رزووه ادیسون: استاندارد IEC 60238 و استاندارد ملی . ۶۸۸ برای انواع مختلف نگهدارنده لامپ : استاندارد IEC60838 .

شیوه امتیازدهی قطعه نگهدارنده لامپ: LAMP HOLDER (حداکثر امتیاز ۱/۵)

گواهی آزمایشگاه مرجع مورد تأیید وزارت نیرو	دارا بودن نشان استاندارد ایران	دارا بودن نشان استاندارد جهانی	شرح
۰/۵	۱	۱/۵	امتیاز

#### ۴-۱۵ - مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی سیم کشی - ترمیinal

در سیم کشی چراغ باید از سیم نسوز استفاده شود و توجه شود سیم خروجی از جرقه زن به نگهدارنده لامپ دارای عایق مناسب با ولتاژ پالس آن بوده و به پایه مرکزی نگهدارنده لامپ متصل شود. همچنین کلیه موارد مذکور باید کاملاً منطبق بر استاندارد ISIRI 5920-2 - 1 - ISIRI 5920-1 باشد. در صورت استفاده از سیم های افشار، باید از سر سیم یا قلع انود استفاده شود. سیم کشی در ترمیinal باید به گونه ای باشد که امکان اتصال با بدنه وجود نداشته باشد.

شیوه امتیازدهی سیم کشی - ترمیinal :

در صورتیکه قطعه ترمیinal و شیوه سیم کشی از نظر موارد فوق الذکر مورد تأیید قرار گیرد در این قسمت ۱/۵ امتیاز منظور شود.

امتیازدهی امکانات اضافی سیم کشی و ترمیinal (حداکثر امتیاز ۱)

قطعه قطع کن برق	شرح
۱	امتیاز

صفحه ۱۰ از ۱۶ شماره بازنگری: صفر تاریخ بازنگری:	عنوان دستورالعمل: <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</b> کد دستور العمل:	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### ۴-۱۶- مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی اتصال زمین

چراغ باید به طور کامل قابلیت اتصال به شبکه اتصال زمین را داشته باشد . ترمینال ها یا پیچ های اتصال زمین باید از جنس کاملاً مقاوم در برابر خوردگی و فاقد هرگونه پوشش رنگی باشد و چنانچه ترمینال اتصال زمین بر روی صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی پیش بینی شده است اتصال الکتریکی صفحه با بدنه کامل باشد. ترمینال یا پیچ اتصال زمین باید به گونه ای مشخص ، نشانه گذاری شده باشد.

#### شیوه امتیاز دهی اتصال زمین

در صورتیکه چراغ از نظر موارد فوق الذکر مورد تأیید قرار گیرد در این قسمت ۱/۵ امتیاز منظور می شود.

#### ۴-۱۷- مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی بست کابل

کیفیت بست کابل باید در رابطه با استحکام و مقاومت الکتریکی مورد توجه قرار گیرد مانند: عدم تخریب عایق ، غلاف کابل و سیم پس از محکم شدن بست به ویژه در مورد بستهایی که از جنس فلز تهیه شده باشند . همچنین بست کابل باید از نوع مرغوب و مقاوم در مقابل حرارت و کشش باشد. در بست کابل آزمون ها شامل استقامت مکانیکی ، مقاومت در برابر خوردگی ( چنانچه فلزی باشد ) ، استقامت در برابر ارتعاش ، خطرات مکانیکی و ... می باشد.

در هنگام انجام آزمون های فوق توجه به بند ۵ استاندارد ۱-۲-۳-۱۰ ISIRI 5920 و ۱-۲-۳-۱۰ ISIRI 5920 ، الزامی می باشد.

#### شیوه امتیاز دهی بست کابل

در صورتیکه این قطعه از نظر موارد فوق الذکر مورد تأیید قرار گیرد در این قسمت ۰/۵ امتیاز منظور می شود.

#### ۴-۱۸- مشخصات فنی ، آزمون ها و جدول امتیازدهی قطعه رفلکتور:

آزمون های مربوطه شامل استقامت مکانیکی ، مقاومت در برابر خوردگی ، استقامت در برابر ارتعاش ، خطرات مکانیکی ، مقاومت در برابر حرارت و تغییر رنگ و ... مطابق بند ۱۲ استاندارد ۱ - ۱۰ ISIRI 5920 می باشد.

#### جدول امتیازدهی قطعه رفلکتور از نظر مواد تشکیل دهنده ( حداکثر امتیاز ۷ )

آلومینیوم کششی		ورق آلومینیوم چند تکه شکل داده شده			شرح
آبکاری الکتروشیمیائی	آبکاری در خلأ	آبکاری الکتروشیمیائی	آبکاری در خلأ	آلومینیوم براق	
۵/۹	۶/۳	۴/۵	۴/۹	۷	امتیاز

<p>صفحة ۱۱ از ۱۶</p> <p>شماره بازنگری: صفر</p> <p>تاریخ بازنگری:</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</p> <p>کد دستور العمل:</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	---

#### ۴-۱۹- مشخصات فنی، آزمون و شیوه امتیازدهی مشخصات نوری چراغ

مشخصات نوری و پخش نور چراغ باید دارای حداقل مطابقت با کاربرد مورد نظر باشد و چراغی انتخاب شود که با پخش نور مناسب حداقل شار نوری لامپ آن به سمت معبر و در سطح مورد هدف هدایت شود.

به این منظور قویاً توصیه می‌شود خرید چراغ‌ها به صورت خاص برای یک معبر با شرایط مشخص انجام شود تا رسیدن به هدف فوق میسر شود. در این صورت روش امتیاز بندی و بررسی چراغ به صورت بند ۱۹-۱ خواهد بود.

در صورتی که به هر دلیلی، در نظر است تعدادی چراغ خریداری و نگهداری شده و در موقع لزوم مورد استفاده واقع شود، لازم است نسبت به دسته بندی کاربری آنها و تعیین حالت کلی پخش نور چراغ (مناسب برای معابر کم عرض، عریض، میادین، راه‌های محلی و ...) اقدام و بر اساس ضوابط بند ۲-۱۹-۴ چراغهای مورد نظر ارزیابی و امتیاز بندی شوند.

#### ۱-۱۹-۴ شیوه امتیازدهی مشخصات نوری چراغ برای معابر مشخص (حداقل ۲۵ امتیاز)

در این حالت لازم است مشخصات معبر (عرض، نوع، سطح رویه، کاربری اطراف و حدود مجاز استاندارد) در فراخوان برگزاری مناقصه اعلام شود.

پیشنهاد دهنده‌گان موظفند با استفاده از اطلاعات پخش نورهای قبل ارائه، برای یک اسپن خاص طراحی اولیه انجام داده و ضمن ارائه جدول پخش نور پیشنهادی، نتایج محاسبات را نیز ارائه نمایند. در این صورت، امتیاز بندی به صورت زیر انجام خواهد شد:

- ۱۰ امتیاز به طرحی که بالاترین میزان ضریب بهره گیری ( $C.U.$ )<sup>۱</sup> و به عبارت دیگر، کمترین میزان مصرف انرژی را رعایت کرده باشد تعلق گرفته و بقیه طرح‌ها به نسبت این طرح حائز امتیاز می‌شوند.
- ۱۵ امتیاز برای رسیدن به کمیات مورد نظر استاندارد و بر اساس جداول زیر منظور می‌شود. در صورتی که جمع امتیازات یکی یا تعدادی از پیشنهادهندگان بیش از ۱۵ باشد، برای بیشترین آنها ۱۵ امتیاز منظور و کلیه پیشنهادها به آن نسبت، نرمالیزه می‌شوند.

برای انواع راه‌های شریانی و معابر دیگر غیر از راه‌های محلی		
امتیاز	شرایط	کمیت موردنظر
۱۰	در محدوده بین حداقل و حداقل مطابق استاندارد	درخشندگی متوسط $[Cd/m^2]$
$10-0/5X$	X واحد افزایش نسبت به حداقل	
۳	در مرز استاندارد	یکنواختی کلی $L_{min}/L_{ave}$
$3+0/1X$	افزایش X صدم نسبت به استاندارد	
۲	در مرز استاندارد	یکنواختی طولی $L_{min}/L_{max}$
$2+0/1X$	افزایش X صدم نسبت به استاندارد	
در هر یک از موارد فوق، ارائه مقادیر متوسط یا یکنواختی کمتر از حد استاندارد به معنی عدم تأمین الزامات تلقی شده و ضمن مردود کردن آن از بررسی سایر مشخصات نوری والکتریکی خودداری می‌شود.		

<sup>۱</sup> ضریب بهره گیری (Coefficient of Utilization) عبارت است از نسبت میزان شار نوری رسیده به سطح معبر در یک مستطیل محاسباتی تقسیم بر شار نوری لامپ (یا لامپ‌های) مربوط به آن. روش محاسبه: (طول اسپان  $\times$  عرض معبر)  $\times$  شدت روشناگی متوسط) تقسیم بر شار نوری لامپ(ها)

صفحه ۱۲ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توآنیر
---	--	--

برای راههای محلی		
امتیاز	شرایط	کمیت مورد نظر
۱۰	در محدوده بین حداقل و حدکثر مطابق استاندارد	شدت روشنایی متوسط [Lux]
۱۰۰/۵X	X واحد افزایش نسبت به حدکثر	
۳	در مرز استاندارد	پکنواختی کلی $E_{min}/E_{ave}$
۳+۰/۱X	افزایش X صدم نسبت به استاندارد	
۲	در مرز استاندارد	پکنواختی $E_{min}/E_{max}$
۲+۰/۱X	افزایش X صدم نسبت به استاندارد	

درهاییک از موارد فوق، ارائه مقادیر متوسط یا یکنواختی کمتر از حد استاندارد به معنی عدم تأمین الزامات تلقی شده و ضمن مردود کردن آن از بررسی سایر مشخصات نوری والکتریکی خودداری می شود.

توجه: تأمین کردن حداقل شرایط لازم برای هریک از پارامترهای دیگر مورد نظر استاندارد از قبیل آستانه افزایش، ضریب محیط و ... به عنوان الزام تلقی شده و برای مقادیر فراتر از استاندارد نیز امتیاز اضافه‌ای منظور نمی‌شود.

#### ۴-۱۹-۲- شیوه امتیازدهی مشخصات نوری چراغ برای معابر نامشخص (حدکثر ۲۵ امتیاز)

در این حالت لازم است نوع و دسته بندی افقی و عمودی پخش نور چراغ مورد نظر تعیین و اعلام شود. این تقسیم بندی بر اساس توصیه‌های IESNA انجام می‌شود. در این صورت، امتیاز بندی به شرح زیر خواهد بود:

- ۵ امتیاز به چراغی که پخش نور افقی آن در دسته بندی مورد نظر کارفرما باشد داده می‌شود.
- ۱۰ امتیاز برای چراغی که پخش نور عمودی آن در دسته بندی مورد نظر کارفرما باشد، منظور می‌شود (توجه: در این نوع دسته بندی فقط گروههای Cutoff و Full Cutoff برای چراغهای روشنایی معابر مورد پذیرش است).
- ۱۰ امتیاز به چراغی که علاوه بر رعایت نحوه دسته بندی عمودی، دارای بیشترین میزان بهره نوری به سمت پایین (DLOR<sup>2</sup>) باشد تعلق می‌گیرد و سایر چراغ‌ها به نسبت، حائز امتیاز این پخش خواهند شد.

امتیازدهی امکانات اضافی مشخصات نوری چراغ (حدکثر امتیاز ۲)  
 ۲ امتیاز اضافی بابت امکان ارائه منحنی‌های مختلف با تنیبیر در قطعات مکانیکی چراغ در نظر گرفته می‌شود. (اسناد مربوط برای هر حالت ارائه گردد).

#### ۴-۲۰- مشخصات فنی، آزمون‌ها و شیوه امتیاز دهنده درجه حفاظت IP

با توجه به ساختار چراغهای مختلف در ارتباط با مجزا بودن بخش‌های اپتیکی و الکتریکی یا یکپارچه بودن این دو بخش امتیازدهی درجه حفاظت چراغ به شرح زیر تعیین می‌گردد.

##### شیوه امتیاز دهنده درجه حفاظت IP

در صورتیکه درجه حفاظت بخش اپتیکی IP54 باشد ۳ امتیاز و درجه حفاظت بخش الکتریکی IP43 باشد ۲ امتیاز منظور می‌شود.

<sup>2</sup> Downward Light Output Ratio

صفحه ۱۳ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### جدول امتیاز دهی امکانات اضافی درجه حفاظت IP

بخش الکتریکی					بخش اپتیکی			شرح
IP66	IP65	IP55	IP54	IP44	IP66	IP65	IP55	
۵	۴	۳	۲	۱	۳	۲	۱	امتیاز

#### ۴-۲۱ - مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی علامت گذاری روی چراغ

نشانه گذاری باید کاملاً منطبق بر استاندارد ۱ ISIRI5920 بوده و نکات زیر را شامل شود  
نام و مدل چراغ ، نام سازنده ، نوع لامپ یا لامپ های مصرفی ، وات ، ولت ، فرکانس ، کلاس ایمنی چراغ و درجه IP

شیوه امتیازدهی علامت گذاری روی چراغ  
در صورتیکه علامت گذاری روی چراغ از نظر موارد فوق الذکر مورد تأیید قرار گیرد در این قسمت ۱ امتیاز منظور می شود.

#### ۴-۲۲ - مشخصات فنی ، آزمون ها و شیوه امتیازدهی بسته بندی چراغ

بسته بندی چراغ باید کاملاً مناسب و محکم بوده و از کارتون مقاوم و چند لایه استفاده شود و در صورت لزوم از قطعه های مخصوص از جنس کارتون جهت استحکام استقرار چراغ در کارتون اصلی استفاده گردد، به طوری که در حمل و نقل هیچ گونه آسیبی به چراغ وارد نشود.  
شیوه امتیازدهی بسته بندی چراغ

در صورتیکه بسته بندی چراغ از نظر موارد فوق الذکر مورد تأیید قرار گیرد در این قسمت ۲ امتیاز منظور می شود

#### ۴-۲۳ - شیوه امتیازدهی به گواهینامه ها:

دارا بودن گواهینامه معتبر ISO سری ۹۰۰۰ و دیگر گواهینامه ها و تأییدیه های مؤسسات معتبر خارجی و داخلی دال بر کیفیت کالا ، مدیریت ، کنترل کیفی و ... می باشد.

اگرچه داشتن اسناد فوق برای تولید کننده الزامی نیست ، ولی تولید کننده در ازای ارائه گواهینامه ISO مربوط به ساخت کالای مورد نظر

۱ امتیاز و به ازای ارائه گواهینامه معتبر در مورد محصول ۱/۵ امتیاز دریافت خواهد کرد .  
بدیهی است قطعاتی که طبق قوانین ملی نیاز به دریافت گواهینامه های استاندارد اجباری هستند مشمول این امتیازدهی نخواهد شد و  
داشتن گواهی نامه های مربوط الزامی است.

صفحه ۱۴ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل : تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل :	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

#### ۴- اسناد مربوطه و پیوست

جدول ارزیابی نهایی

جمع امتیاز	امتیاز مربوط به امکانات اضافی	امکانات اضافی	امتیاز مربوطه	مرجع	شرح
حداکثر ۲ امتیاز	مطابق بند ۴-۲			بند ۴-۲	درب و بدنه اصلی
-----	-----			بند ۴-۳	رنگ و پوشش خارجی
-----	-----			بند ۴-۴	لولا
-----	-----			بند ۴-۵	قفل
حداکثر ۴ امتیاز	مطابق بند ۴-۶			بند ۴-۶	لوله گیر
حداکثر ۱ امتیاز	مطابق بند ۴-۷			بند ۴-۷	صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی
-----	-----			بند ۴-۸	پیچ و مهره
-----	-----			بند ۴-۹	لوازم آببندی
-----	-----			بند ۴-۱۰	حباب یا شیشه محافظ
-----	-----			بند ۴-۱۱	بالاست
-----	-----			بند ۴-۱۲	خازن
-----	-----			بند ۴-۱۳	جرقه زن
-----	-----			بند ۴-۱۴	قطعه نگهدارنده لامپ
حداکثر ۱ امتیاز	مطابق بند ۴-۱۵			بند ۴-۱۵	سیمکشی - ترمینال
-----	-----			بند ۴-۱۶	اتصال زمین
-----	-----			بند ۴-۱۷	بست کابل
-----	-----			بند ۴-۱۸	قطعه رفلکتور
حداکثر ۲ امتیاز	مطابق بند ۴-۱۹			بند ۴-۱۹	مشخصات نوری چراغ
حداکثر ۸ امتیاز	مطابق بند ۴-۲۰			بند ۴-۲۰	درجه حفاظت IP
-----	-----			بند ۴-۲۱	علامت گذاری
-----	-----			بند ۴-۲۲	بسته بندی
-----	-----			بند ۴-۲۳	گواهینامه ها
جمع کل امتیاز					
۰۰۱۸۴۷ × جمع کل امتیاز === جمع کل امتیاز بر مبنای ۱۰۰				جمع کل امتیاز بر مبنای ۱۰۰	

صفحه ۱۵ از ۱۶ شماره بازنگری : صفر تاریخ بازنگری :	عنوان دستورالعمل: <b>تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی</b> کد دستور العمل :	 <b>وزارت نیرو</b> <b>شرکت توابیر</b>
---	---	--

**جدول ارزیابی نهایی (مثال برای بهترین حالت)**

شرح	مرجع	امتیاز مربوطه	امکانات اضافی	جمع امتیاز
درب و بدنه اصلی	۴-۲	۲۰	مطابق بند ۴-۲	۲
رنگ و پوشش خارجی	۴-۳	۲/۵	----	۲/۵
لولا	۴-۴	۱/۵	----	۱/۵
قفل	۴-۵	۲	----	۲
لوله گیر	۴-۶	۲/۵	مطابق بند ۴-۶	۷/۵
صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی	۴-۷	۲	مطابق بند ۴-۷	۳
پیچ و مهره	۴-۸	۱	----	۱
لوازم آببندی	۴-۹	۲	----	۲
حباب یا شیشه محافظ	۴-۱۰	۴	----	۴
بالاست	۴-۱۱	۷	----	۷
خازن	۴-۱۲	۳	----	۳
جرقه زن	۴-۱۳	۴	----	۴
قطعه نگهدارنده لامپ	۴-۱۴	۱/۵	----	۱/۵
سیم کشی - ترمینال	۴-۱۵	۱/۵	مطابق بند ۴-۱۵	۲/۵
اتصال زمین	۴-۱۶	۱/۵	----	۱/۵
بست کابل	۴-۱۷	۰/۵	----	۰/۵
قطعه رفلکتور	۴-۱۸	۷	----	۷
مشخصات نوری چراغ	۴-۱۹	۲۵	مطابق بند ۴-۱۹	۲۷
درجه حفاظت IP	۴-۲۰	۵	مطابق بند ۴-۲۰	۱۳
	۴-۲۱			
علامت گذاری	۴-۲۲	۱	----	۱
بسته بندی	۴-۲۳	۲	----	۲
گواهینامه ها	۴-۲	۲/۵	----	۲/۵
جمع کل امتیاز				۱۱۸
جمع کل امتیاز بر مبنای ۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰ = ۱۱۸ × ۰/۸۴۷	۱۰۰

صفحه ۱۶ از ۱۶ شماره بازنگری: صفر تاریخ بازنگری:	عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات، آزمون ها و جداول ارزیابی انواع چراغهای خیابانی کد دستور العمل:	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

جدول ارزیابی نهایی (مثال برای بدترین حالت)

جمع امتیاز	امتیاز مربوط به امکانات اضافی	امکانات اضافی	امتیاز مربوطه	مرجع	شرح
۱۶	-	مطابق بند ۴-۲	۱۶	بند ۴-۲	درب و بدهه اصلی
۲/۵	----	----	۲/۵	بند ۴-۳	رنگ و پوشش خارجی
۰/۷۵	----	----	۰/۷۵	بند ۴-۴	لولا
۰/۶	----	----	۰/۶	بند ۴-۵	قفل
۲/۶	-	مطابق بند ۴-۶	۲/۶	بند ۴-۶	لوله گیر
۱/۷	-	مطابق بند ۴-۷	۱/۷	بند ۴-۷	صفحه نگهدارنده قطعات الکتریکی
۰/۸	----	----	۰/۸	بند ۴-۸	پیچ و مهره
۱/۶	----	----	۱/۶	بند ۴-۹	لوازم آببندی
۲/۴	----	----	۲/۴	بند ۴-۱۰	حباب یا شیشه محافظ
۴/۵	----	----	۴/۵	بند ۴-۱۱	بالاست
۱	----	----	۱	بند ۴-۱۲	خازن
۲	----	----	۲	بند ۴-۱۳	جرقه زن
۱/۵	----	----	۱/۵	بند ۴-۱۴	قطعه نگهدارنده لامپ
۱/۵	-	مطابق بند ۴-۱۵	۱/۵	بند ۴-۱۵	سیم کشی - ترمینال
۱/۵	----	----	۱/۵	بند ۴-۱۶	اتصال زمین
۰/۵	----	----	۰/۵	بند ۴-۱۷	بسټ کابل
۴/۵	----	----	۴/۵	بند ۴-۱۸	قطعه رفلکتور
۱۰	-	مطابق بند ۴-۱۹	۱۰	بند ۴-۱۹	مشخصات نوری چراغ
۵	-	مطابق بند ۴-۲۰	۵	بند ۴-۲۰	درجہ حفاظت IP
۱	----	----	۱	بند ۴-۲۱	علامت گذاری
۲	----	----	۲	بند ۴-۲۲	بسٹه بندی
۱	----	----	۱	بند ۴-۲۳	گواهینامه ها
۶۴/۹۵	جمع کل امتیاز				۱۰۰
۵۵/۰۱	جمع کل امتیاز بر مبنای				۱۰۰